Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze

INFORMACJA nr 45/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 2026-10-02 r.

w sprawie jakości wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w wodę PKP Czerwieńsk

zaopatrującego budynki mieszkalne przy ul. Bocznej (nr: 4, 4a, 5), ul. Kwiatowej (nr: 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ul. Kolejowej (nr: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18) i Składowej (nr: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10)
gm. Czerwieńsk, powiat zielonogórski


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie sprawozdania z badań trzech próbek wody pobranych w dniu 29 września 2026 r. w punktach zgodności z systemu zaopatrzenia w wodę PKP Czerwieńsk, stwierdził, że jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Jednocześnie informuję, że nadal obowiązuje komunikat nr 7/2026 z dnia 14.04.2026 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze dotyczący wzrostu mętności i barwy oraz przekroczenia wartości parametrycznej żelaza i manganu z systemu zaopatrującego w wodę **ww. ulice w miejscowości Czerwieńsk**, gmina Czerwieńsk w powiecie Zielonogórskim.

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ocena ryzyka wykazała, że przekroczenia parametryczne ww. parametrów mogą obniżać cechy organoleptyczne wody m. in. jej wygląd i smak, ale nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, lecz wymagają podjęcia niezbędnych działań przez dostawcę wody.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
+48 68 325 46 71
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-27033-61859-FBGDB-27



Dostawca prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości pod względem fizyko-chemicznym wody, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), tj. m. in. płukanie sieci wodociągowej. Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Anna Roskwitalska
p.o Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
2026-10-02
/dokument podpisany elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
+48 68 325 46 71
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-27033-61859-FBGDB-27