

ofc



POMAK Sp. z o.o.
66-016 Czerwieńsk

2021 -12- 09

W P Ł Y N Ę Ł O

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 3 grudnia 2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Czerwieńsk (gm. Czerwieńsk)

zaopatrującego miejscowości: Dobrzęcin, Wysokie oraz Czerwieńsk z wyłączeniem

ul. Bocznej nr: 4, 4a,5, ul. Kwiatowej nr: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
ul. Kolejowej nr: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, ul. Składowej nr: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7,
10, PKP i zakładów znajdujących się w sąsiedztwie, Lokomotywni PKP CARGO
oraz jednostki wojskowej w Czerwieńsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż **jakość wody nie spełnia wymagań** fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej **manganu oraz podwyższoną mętność wody**. Parametry te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania