



HK.9020.1.87.2026

Zielona Góra, 2026-03-18

POMAK Sp. z o.o.
66-016 Czerwieńsk

2026 -03- 18

WPŁYNEŁO

OCENA JAKOŚCI WODY NR 136/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 10.03.2026 r. z wodociągu publicznego PKP Czerwieńsk, zgodnie z protokołem kontroli nr HK-73/2026, w punktach czerpalnych:

- Czerwieńsk, ul. Boczna, SUW PKP, woda uzdatniona;
- Czerwieńsk, ul. Składowa 5a, budynek mieszkalny, piwnica, węzeł wodny;

informuje, że jakość wody w zakresie badanych parametrów nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na podwyższoną mętność, która wynosiła odpowiednio $6,5 \pm 0,5$ NTU i $5,6 \pm 0,4$ NTU.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem mętność ma być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU.

W związku z powyższym zaleca się utrzymywanie wartości mętności na poziomie nie przekraczającym 1 NTU.

Mętność wody może być spowodowana obecnością w niej gliny, ilów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych i mikroorganizmów – cząstek organicznych i mineralnych zawieszonych koloidalnie. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w istotny sposób ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów.

W związku z powyższym w terminie do dnia **16.04.2026 r.** proszę przestać wyniki badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w punktach czerpalnych:



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
+48 68 325 46 71
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-27033-61859-FBGDB-27

- Czerwieńsk, ul. Boczna, SUW PKP, woda uzdatniona;
- Czerwieńsk, ul. Składowa 5a, budynek mieszkalny, piwnica, węzeł wodny;

w zakresie parametrów fizykochemicznych z grupy A, żelaza i manganu.

Dorota Baranowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

2026-03-18

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

Sporządził:

Natalia Mielnik tel. 683254671 do 75 (wew. 0230)

