



AB 1254

ekosystemy-jt

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	POMAK Sp z o.o., ul. Składowa 2A, 66-016 Czerwieńsk,		
Temat:	Nietków, analiza wody		
Data pobierania próbek:	19.01.2017	Nr protokołu pobierania:	30/2017
Data przyjęcia próbek do badań:	19.01.2017	Data zakończenia badań:	23.01.2017
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	003/2017-15	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	23.01.2017	Ilość załączników:	-

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 111/2017 ul. Kwiatowa 12 woda z sieci
*	pH, (Stężenie jonów wodoru)	-	PN EN ISO 10523:2012	7,5 (temperatura pomiaru 20,2 °C)
	Barwa,	mg /l Pt	PN-EN ISO 7887:2012	10
	Mętność,	NTU	PN-EN 7027:2003	1,7
	Liczba progowa zapachu,	TON	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
	Liczba progowa smaku,	TFN	PN-EN 1622:2006 PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015	1 (akceptowalny)
*	Żelazo ogólne,	mg /l µg/l	PN-92/C-04570/01	0,340 340
*	Mangan,	mg /l µg/l	PN-92/C-04570/01	<0,030 <30

Próbki pobral i dostarczył Zleceniodawca

Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji,

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Zastępca Kierownika laboratorium
 mgr inż. Monika Szefner

Koniec sprawozdania

EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz
LABORATORIUM
 ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
 REGON 080305237, NIP 973-057-14-6,
 tel./fax (068) 45 97 726

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy – JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.